

2024年 10月 1日

千葉県市川市市川南2丁目8番8号

京葉瓦斯株式会社

TEL 047(325)3393(直通)

供給ガス分析結果報告書

供給ガス分析結果を下記の通りご報告致します。

記

1. 試料ガス採取日時 2024年 10月 1日 4時00分

2. ガス分析表

ガス種別		13A
ガ ス 組 成	CH ₄	89.47%
	H ₂	0.00%
	N ₂	0.12%
	O ₂	0.00%
	CO ₂	0.00%
	C ₂ H ₆	4.47%
	C ₃ H ₆	0.00%
	C ₃ H ₈	5.23%
	n-C ₄ H ₁₀	0.36%
	i-C ₄ H ₁₀	0.34%
	n-C ₅ H ₁₂	0.00%
	i-C ₅ H ₁₂	0.01%
	S	0.00%
	計	100.00%

3. 総発熱量 45.10 MJ/Nm³ (10,774 kcal/Nm³)
(54.42 MJ/kg)

4. 比重 0.641

5. 爆発限界 上限 14 %
下限 4 %

6. W I 56.33

7. M C P 37.0

以上