

2025年 3月 1日

千葉県市川市市川南2丁目8番8号

京葉瓦斯株式会社

TEL 047(325)3393(直通)

### 供給ガス分析結果報告書

供給ガス分析結果を下記の通りご報告致します。

#### 記

1. 試料ガス採取日時 2025年 3月 1日 4時00分

2. ガス分析表

ガス種別		13A
ガ ス 組 成	CH <sub>4</sub>	89.05%
	H <sub>2</sub>	0.00%
	N <sub>2</sub>	0.23%
	O <sub>2</sub>	0.00%
	CO <sub>2</sub>	0.00%
	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	4.82%
	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>	0.00%
	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	5.28%
	n-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.30%
	i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	0.28%
	n-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.01%
	i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	0.03%
	S	0.00%
	計	100.00%

3. 総発熱量 45.12 MJ/Nm<sup>3</sup> ( 10,779 kcal/Nm<sup>3</sup> )  
( 54.35 MJ/kg )

4. 比重 0.642

5. 爆発限界 上限 14 %  
下限 4 %

6. W I 56.31

7. M C P 37.0

以上