

2025年 8月 1日

千葉県市川市市川南2丁目8番8号

京葉瓦斯株式会社

TEL 047(325)3393(直通)

供給ガス分析結果報告書

供給ガス分析結果を下記の通りご報告致します。

記

1. 試料ガス採取日時 2025年 8月 1日 4時00分

2. ガス分析表

ガス種別		13A
ガス組成	CH ₄	88.88%
	H ₂	0.00%
	N ₂	0.14%
	O ₂	0.00%
	CO ₂	0.00%
	C ₂ H ₆	6.08%
	C ₃ H ₆	0.00%
	C ₃ H ₈	3.99%
	n-C ₄ H ₁₀	0.48%
	i-C ₄ H ₁₀	0.41%
	n-C ₅ H ₁₂	0.00%
	i-C ₅ H ₁₂	0.02%
	S	0.00%
	計	100.00%

3. 総発熱量 45.02 MJ/Nm³ (10,755 kcal/Nm³)
(54.40 MJ/kg)

4. 比重 0.64

5. 爆発限界 上限 14 %
下限 4 %

6. W I 56.28

7. MCP 37.0

以上