

2026年 1月 1日

千葉県市川市市川南2丁目8番8号

京葉瓦斯株式会社

TEL 047(325)3393(直通)

供給ガス分析結果報告書

供給ガス分析結果を下記の通りご報告致します。

記

1. 試料ガス採取日時 2026年 1月 1日 4時00分

2. ガス分析表

ガス種別		13A
ガス組成	C H 4	89.56%
	H 2	0.00%
	N 2	0.16%
	O 2	0.00%
	C O 2	0.00%
	C 2 H 6	4.19%
	C 3 H 6	0.00%
	C 3 H 8	5.42%
	n - C 4 H 10	0.35%
	i - C 4 H 10	0.31%
	n - C 5 H 12	0.00%
	i - C 5 H 12	0.01%
S		0.00%
計		100.00%

3. 総発熱量 45.07 MJ/Nm³ (10,767 kcal/Nm³)
(54.38 MJ/kg)

4. 比重 0.641

5. 爆発限界 上限 14 %
下限 4 %

6. W.I 56.29

7. M.C.P 37.0

以上