

平成23年3月22日

東北地方太平洋沖地震に対する都市ガスの復旧状況について

—平成23年3月22日 19時発表分【修正版】—

京葉ガス株式会社
地震災害対策本部

平成23年3月22日19時発表分の供給停止区域について一部誤りがございました。見明川中学校を今川3丁目としていましたが、正しくは弁天3丁目の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

このたびの東北地方太平洋沖地震により、弊社の一部供給区域で都市ガスの供給が停止したことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

現在、弊社では一日も早く供給を再開すべく、東京ガス株式会社から応援をいただきながら、全力をあげて復旧作業に取り組んでまいりますので、なにとぞご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

1. 供給状況について

①供給停止地区（当社がガス供給を停止している地区）

現在、二次災害防止のため、以下の地区のガス供給を停止しています。

浦安市 入船4丁目・5丁目(入船北小学校のみ)

今川1丁目・2丁目・3丁目・4丁目

弁天1丁目・2丁目・3丁目(見明川中学校のみ)・4丁目

舞浜2丁目

②供給支障地区※

浦安市 東野3丁目、舞浜3丁目、美浜3丁目・4丁目、海楽1丁目・2丁目

※ガス管への水の浸入などにより、ガスがお使いになれないお客さまが5件以上ある地区です。
供給停止区域とともに、安全かつ迅速に復旧作業を進めています。

2. 都市ガスの復旧件数について

	件数
供給停止件数(a)	8,631件
本日の復旧件数	824件
本日までの累計復旧件数(b)	3,997件
復旧対象残数(a-b)	4,634件

※「本日の復旧件数」「本日までの累計復旧件数」には、開栓済みのお客さまに加え、「ガス供給再開のお知らせ」チラシが投函されているお客さま(最終巡回作業を完了し、いつでも開栓ができる旨の周知をしたお客さま)を含む件数です。

3. 復旧要員数について（3月22日）

東京ガス株式会社より597名の応援協力をいただき、総勢1,108名で復旧作業にあたりました。

4. 3月23日の復旧作業予定内容について

供給停止地区・供給支障地区の全域でガス管の点検と修繕を行います。
上記作業によりガス管の健全性が確認された一部地域で開栓作業を行います。

5. 復旧の手順について

- ①道路に埋設されたガス管と建物内のガス管を分けて検査するため、**お客さまごとにガスメーターの元栓を閉止**します。
- ②上記作業とあわせて、調査範囲を限定するため、**道路に埋設されたガス管を必要に応じて分割し、ガス管の健全性を確認**します。
- ③漏えい検査用のガスを送り込み、**漏えい箇所を特定して掘削・修理**を行います。
- ④ガス管内の**圧力を通常の圧力に昇圧**します。
- ⑤お客さま宅を巡回し、**建物内のガス管からの漏えいやガス器具等に異常がないかを確認**します。

6. その他

- ・停電の際は換気扇が作動しないため、ガス機器（ガスコンロ、湯沸かし器、ガストーブ等）を使う場合は、窓を開けるなどして、十分に換気を行ってください。
- ・ガス機器によっては、100V電源等を使用しているものもありますことから、停電によりご使用いただけない機器があります。（ふろ給湯器・ファンヒーター・100V電源を使用しているガスコンロ 他）

以 上

京葉ガスからのお客さまへのお願い

①供給停止地区のお客さまへのお願い事項

安全確保のため、係員がお客さま宅を訪問し、設備を点検し**安全を確認するまでは、絶対にガスを使わない**でください。

②供給再開時にご不在のお客さまへのお願い事項

都市ガスの供給が再開された地区のお客さまで、再開当日にご不在の場合には、係員が「お知らせ」用紙を投函します。改めて係員がお伺いし、設備を点検して安全を確認するまで、**ガスを使わない**でください。

③全てのお客さまへのお願い事項

万一、ガスのおいがしたら、火は使用しないでください。ガス栓、器具栓、メーターガス栓を閉め、窓を開け、京葉ガスガス漏れ専用電話（TEL：047-325-1049）にご連絡ください。その際、スイッチからの火花が飛ぶ恐れがありますので、照明や換気扇等、電気のスイッチには**絶対に手を触れない**でください。

④供給継続地域のお客さまへの周知事項

このたびの地震で安全装置が作動し、マイコンメーターが作動しガスを遮断している場合がございます。マイコンメーターの赤いランプが点滅している場合は、復帰方法に従ってご自分で操作をお願いいたします。

<復帰方法>

- ① 器具栓を閉めるか、運転スイッチを切り、**すべてのガス器具を止める**。（屋外のガス器具も忘れずに）使っていないガス栓は閉まっていることを確認。
- ② 復帰ボタンの**キャップを左に回してはまず**。（メーターガス栓は開けておく）
- ③ **復帰ボタンを奥までしっかりと押して手を離す**。（一瞬赤ランプが点灯します。ボタンは元に戻り赤ランプが点滅します。キャップは元に戻す）
- ④ **約3分待つ**。3分経過後に再度ガスメーターを確認し、**赤ランプの点滅が消えていればガスが使えます**。（ガスの使用を3分間お待ち下さい。この間にガス漏れがないか確認しています。）

復帰できないときは・・・

- ・3分経過後も、ガスが止まったままで赤ランプが点滅している場合は、もう一度ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないか確認してください。
- ・ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがあった場合は、もう一度復帰手順に従い操作してください。
- ・ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがなかった場合は、ガス漏れが考えられますので、京葉ガスへご連絡ください。

以上